

Warszawa, 25 stycznia 2024 r.

Dotyczy postępowania. Nr ZP/24/2024

„Wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, położonym przy Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 w Warszawie, w ramach modernizacji energooszczędnościowej budynku”

Szanowni Państwo, Konferencja Episkopatu Polski, w imieniu której działa Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski, jako Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie nr 1

Zwracamy się o udzielenie odpowiedzi po wizji lokalnej:

- Czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy dla każdego modułu fotowoltaicznego osobno z podglądem w aplikacji na pracę danego modułu fotowoltaicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy dla każdego modułu fotowoltaicznego.

- Czy Zamawiający oczekuje zastosowania optymalizatorów mocy i falowników jednego producenta w celu poprawnej pracy i komunikacji między urządzeniami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

- Zwracamy się o wskazanie ilości przeglądów serwisowych (co roku czy co pięć lat zgodnie z normą dla pomiarów elektrycznych)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga raz w roku przeglądu serwisowego. W ramach przeglądu panele muszą być umyte przez serwisanta.

- Czy konstrukcja wsporcza pod panele ma być klejona do membrany czy bezinwazyjna z wiatrownicami?

Odpowiedź:

Decyzja należy do Wykonawcy, który projektuje i wykonuje instalację.

- Czy w zakres zadania wchodzi opinia techniczna możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź:

W zakresie prac projektowych muszą znaleźć się opracowania, które są niezbędne do prawidłowego wykonania projektu.

Pytanie nr 2

Zwracam się o udzielenie informacji po wizji lokalnej
Zamawiający oczekuje wykonania dwóch instalacji z uwagi na dwa punkty poboru energii w związku z powyższym magazyny energii również powinny być dostosowane do mocy instalacji fotowoltaicznej.

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu i wyrażenie zgody na dostawę i montaż dwóch magazynów energii o mocy 25 kWh każdy w ramach jednego zadania

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie dwóch magazynów energii o pojemności łącznej nie mniejszej niż 64,40 kWh.

Zamawiający traktuje, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący magazynu energii o pojemności co najmniej 50kWh odnosi się również do łącznej sumy pojemności magazynów energii wykonanych w ramach jednego zamówienia.

W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego:

- Zmianie ulega: Część VI ust 2 Zapytania ofertowego ZP/24/2024.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.